

В каких случаях в учреждении культуры необходимо проводить внеплановый противопожарный инструктаж?

Требования к проведению противопожарного инструктажа регламентированы [Нормами](#) пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утв. Приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 (далее – Нормы).

Согласно п. 26 [Норм](#) внеплановый противопожарный инструктаж проводится в следующих случаях:

- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;
- при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;
- при нарушении работниками учреждения требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников учреждения;
- при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ – 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);
- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших в учреждениях культуры;
- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками учреждения требований пожарной безопасности.

В соответствии с п. 27 [Норм](#) внеплановый противопожарный инструктаж проводит работник, ответственный за обеспечение пожарной безопасности в учреждении, или непосредственно руководитель работ, имеющий необходимую подготовку. Инструктаж можно проводить индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа зависят от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.