

Изменения в пожарной безопасности. Таблица

Как стало	Как было	Положение ППР*
Какие требования добавили учреждениям культуры		
Утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для помещений категорий А и Б	Раньше это касалось пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений категории В1 производственного и складского назначения	Пункт 2
Размещать планы эвакуации людей при пожаре в зданиях или сооружениях, где одновременно могут находиться 50 и более человек	Такое требование было к местам массового пребывания людей, численность не уточнялась	Пункт 7
Разместить инструкцию на случай возникновения пожара на объектах с ночным пребыванием людей. Оснастить объекты телефонной связью, электрическими фонарями, СИЗ органов дыхания и зрения (не менее 1 средства на каждого дежурного)	Раньше не было определено количество СИЗ на каждого дежурного	Пункт 9
Обеспечить эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или его автоматический запуск при отключении рабочего освещения	Круглосуточный режим освещения ранее не предусматривался	Пункт 43
Оснастить предприятие огнетушителями по нормам, которые указаны не только в приложениях 1 и 2, но и в пунктах 468 и 474 ППР	Ранее ссылки на пункты 468 (про общественные здания) и 474 (складские помещения) не было	Пункт 70
Вывесить у въездов на территорию строительных площадок схемы с обозначенными въездами, подъездами, пожарными проездами и источниками противопожарного водоснабжения	Новое требование	Пункт 492
От каких требований учреждения культуры освободили		
Создавать пожарно-техническую комиссию по предупреждению пожаров на производственных и складских объектах, на которых может одновременно находиться 50 и более человек		Пункт 5
Организовывать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на производственных и складских объектах и объектах с персоналом, который занимается круглосуточной охраной		Пункт 8
Обеспечивать при проведении огневых работ наличие первичных средств пожаротушения. Теперь на месте работы должен быть только огнетушитель		Пункт 414
Комплектовать огнетушителями пожарные щиты		Приложение 6

* Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. Изменения в Правилах действуют с 26 сентября 2017 года (постановление Правительства РФ от 20.09.2016 № 947).