

Локальные нормативные акты, регламентирующие обеспечение пожарной безопасности в учреждении культуры

Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. [№ 390](#) "О противопожарном режиме" утверждены новые правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила противопожарного режима). Для разъяснения практики применения данного документа было издано письмо МЧС России от 18 мая 2012 г. [№ 19-2-4-1940](#) , согласно которому органы государственного пожарного надзора с 15 мая 2012 г. не должны руководствоваться Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03), утв. приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313, при осуществлении надзорных функций.

Внимание:

В каждом учреждении культуры должен быть разработан и утвержден комплект локальных актов по вопросам пожарной безопасности. Их наличие не только позволяет улучшить работу по обеспечению противопожарного режима, но и является объектом проверок со стороны органов надзора.

Для выполнения требований противопожарного режима руководитель учреждения культуры обязан утвердить и постоянно актуализировать следующие документы:

- 1) [приказ](#) о противопожарном режиме в учреждении культуры;
- 2) [приказ](#) о назначении лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности;
- 3) [приказ](#) о создании пожарно-технической комиссии;
- 4) приказ о круглосуточном дежурстве обслуживающего персонала;
- 5) [приказ](#) о проведении практической тренировки по эвакуации из здания учреждения (издается не реже одного раза в полугодие);
- 6) [инструкцию](#) о мерах пожарной безопасности;
- 7) [инструкцию](#) о порядке действий персонала в случае возникновения пожара (в дневное и ночное время);
- 8) инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты
- 9) инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре;
- 10) план проведения тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара;
- 11) план-график (годовой) проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты;
- 12) [журнал](#) регистрации противопожарного инструктажа;
- 13) [журнал](#) учета первичных средств пожаротушения.

Кроме того, в целях соблюдения Правил противопожарного режима руководитель обязан обеспечить проведение в учреждении культуры отдельных видов работ, по итогам которых издаются следующие акты:

- 1) [акт](#) о результатах проведенных тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара;
- 2) [акт](#) технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов;
- 3) акт проверки пожарного гидранта на водоотдачу;
- 4) [акт](#) обработки деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом;
- 5) акт обработки занавеса, штор и сценической коробки огнезащитным составом;
- 6) [акт](#) проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) (не реже двух раз в год);
- 7) [акт](#) визуального осмотра наружных пожарных лестниц;
- 8) акт эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах (не реже одного раза в пять лет);
- 9) акт о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов (не реже одного раза в год);
- 10) акт проверки работоспособности наружного и внутреннего противопожарного водопровода (не реже двух раз в год весной и осенью);
- 11) акт проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты учреждения культуры (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах – не реже одного раза в квартал).