

## **Какие меры безопасности нужно принять во время производства огнеопасных работ в учреждении культуры?**

В учреждениях культуры должен быть установлен строгий контроль за производством огнеопасных работ. Руководствуясь Правилам пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94), утв. приказом Минкультуры России от 1 ноября 1994 г. [№736](#) , руководитель учреждения обязан издать приказ, которым подробно определить порядок проведения огневых работ с учетом специфических условий объекта с выдачей [наряда-допуска](#) .

Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении огневых работ в учреждении культуры несет директор (руководитель учреждения), зам. директора, главный инженер (прораб), начальник цеха, мастерской, лаборатории, заведующий отделом, складом и т. п., где будут производиться эти работы.

Во всех случаях при огневых работах должен выставляться пожарный пост из числа работников местной пожарной охраны.

По окончании работы в учреждении культуры должны быть осмотрены все помещения и приняты меры к устранению нарушений, могущих вызвать пожар. Порядок осмотра помещений устанавливается руководителем учреждения.