

# Обеспечение пожарной безопасности учреждения культуры при подготовке к проведению массового мероприятия

## Шаг 1

Руководитель учреждения культуры издает приказы:

- о назначении ответственного за пожарную безопасность во время проведения массового мероприятия;
- об утверждении плана подготовительных мероприятий по проведению массового мероприятия;
- об утверждении графика административных дежурств на период проведения массового мероприятия.

**Внимание:** ответственность за пожарную безопасность в учреждении возлагается на заместителя руководителя по обеспечению безопасности (при наличии данной должности в штатном расписании).

**Внимание:** во время проведения массового мероприятия дежурный администратор присутствует в учреждении, ответственные лица осуществляют дежурство не только в зале, но и на сцене. Продолжительность административных дежурств составляет 2–3 ч.

## Шаг 2

Руководитель учреждения или назначенное им ответственное лицо:

- знакомит сотрудников (под роспись) с инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятия;
- разрабатывает систему оповещения сотрудников на случай возникновения пожара;
- [проводит тренировочные учения](#) на предмет эвакуации во время условного возгорания;
- составляет расписание проведения мероприятий таким образом, чтобы не допустить нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

## Шаг 3

Ответственный за пожарную безопасность:

- оборудует помещения учреждения [первичными средствами пожаротушения](#), проверяет их работоспособность;
- проверяет работу [внутреннего противопожарного водопровода](#);
- осматривает все эвакуационные выходы на предмет их доступности и освобождения от посторонних предметов.

- контролирует наличие в здании учреждения световых указателей зеленого цвета с надписью "Выход", в коридорах и на лестничных пролетах – указательных знаков, также наличие и расположение световых указателей на территории учреждения;
- очищает от снега и льда (при их наличии) крышки колодцев пожарных гидрантов, расположенных на прилегающей к зданию территории учреждения;
- проверяет соблюдение требований пожарной безопасности при установке елки (если массовое мероприятие приходится на новогодние праздники).
- проверяет исправность используемого электрооборудования (в т.ч. электрические гирлянды и иллюминацию, которые должны иметь сертификат соответствия).

**Внимание:** согласно [п.31](#) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме", при проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения; ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

При оформлении елки запрещается:

- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т. п.;
- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

## Шаг 4

Комиссия учреждения:

- проверяет готовность территории, помещений и сотрудников учреждения к проведению массового мероприятия;
- по итогам проверки издает соответствующий [акт: о готовности или неготовности учреждения к безопасному проведению массового мероприятия.](#)