

Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности в учреждениях культуры

Требования к Инструкциям о мерах пожарной безопасности (далее - Инструкции) определены в [Приложении 1](#) к Правилам пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94), утв. приказом Минкультуры России от 1 ноября 1994 г. №736. Инструкции должны разрабатываться на основе правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;
- порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;
- места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;
- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;
- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе: правила вызова пожарной охраны;
- порядок аварийной остановки технологического оборудования;
- порядок отключения вентиляции и электрооборудования;
- правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;
- порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;
- порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений учреждения (подразделения).

Помимо Инструкции, в музеях и картинных галереях должен быть разработан **план эвакуации экспонатов и других ценностей, а в цирках и зоопарках - план эвакуации животных.**

Внимание:

План эвакуации и Инструкция о мерах пожарной безопасности должны быть вывешены на видном месте в комнате главного администратора и в дежурном помещении пожарной охраны учреждения.