

Чек-лист: проверка пожарной безопасности в учреждении культуры

Цель

Узнать, что учреждение культуры готово к проверке госпожнадзора.

Что учесть

С 1 июля плановые проверки пожарной безопасности инспекторы начнут проводить по чек-листам. В них – список контрольных вопросов, по которым будут судить о пожарной безопасности объекта. Инспектор не может выходить при плановой проверке за рамки вопросов по листу. Поэтому вы сможете подготовиться к проверке заранее. Мы подготовили перечень и шаблоны всех документов по пожарной безопасности, которые должны быть в учреждении культуры.

1. У вас есть комплект документов по пожарной безопасности.

- o Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность в учреждении культуры;
- o Приказ о назначении ответственных за обеспечение и исправное состояние первичных средств пожаротушения
- o Приказ о назначении лица, ответственного за проведение пожароопасных работ в здании
- o Приказ о порядке проведения противопожарных инструктажей
- o Приказ о порядке обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня
- o Приказ об осмотре помещений перед закрытием по окончании рабочего дня
- o Должностная инструкция для ответственного за пожарную безопасность
- o Инструкция о мерах пожарной безопасности
- o Инструкция по эксплуатации внутреннего противопожарного водопровода
- o Программа вводного противопожарного инструктажа;
- o Программа первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте;
- o Программа пожарно-технического минимума;
- o Приказ об организации обучения пожарно-техническому минимуму;
- o Протокол заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;
- o Квалификационное удостоверение по пожарной безопасности.

- o Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности;
- o Журнал учета первичных средств пожаротушения;
- o Журнал технического обслуживания огнетушителей;
- o Журнал проверок противопожарного снабжения.
- o регламенты технического обслуживания систем пожарной автоматики, оповещения о пожаре, огнетушителей;
- o сертификаты на материалы и вещества, которые используют в производстве, на противопожарные двери;
- o эксплуатационные паспорта огнетушителей;
- o наряды-допуски на выполнение огневых работ.
- o план эвакуации;
- o таблички с указанием эвакуационных выходов и телефонов пожарной охраны, мест размещения огнетушителей.

2. Пути эвакуации свободны:

- o схемы эвакуации людей висят на видных местах;
- o система оповещения людей о возгорании исправна, работает круглосуточно;
- o эвакуационные выходы обозначены и не заперты, легко открываются;
- o эвакуационные пути не захламлены.

3. Средства и системы пожаротушения исправны:

- o системы и средства противопожарной защиты объекта исправны;
- o первичные средства пожаротушения (огнетушители) исправны;
- o противодымные датчики в рабочем состоянии;
- o внутренние пожарные краны исправны, укомплектованы рукавами и наконечниками;
- o наружные источники противопожарного водоснабжения в рабочем состоянии.

4. Здание и помещения учреждения готовы к инспекции:

- o вы содержите наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений в порядке;
- o вы очищаете вентиляционные камеры, циклоны, фильтры и воздухопроводы от горючих отходов не реже одного раза в год;
- o вы освободили запасные выходы и подходы к ним, проходы между стеллажами, коридоры;

- o у вас энергосберегающие лампы и светильники;
- o вы поддерживаете порядок в подвалах и на чердаках, проходы свободны;
- o вы обработали деревянные конструкции, панели, шторы, мебель с тканевой обивкой огнезащитным составом;
- o вы прикрепили ковровые покрытия в помещениях к полу или не используете ковры вовсе;
- o электросети в вашем здании исправны;
- o вы запретили сотрудникам включать плитки, кипятильники, чайники в помещениях, которые не предназначены для приема пищи;
- o вы используете только удлинители-пилоты.

5. Ваши сотрудники готовы к инспекции:

- o вы проводите противопожарные инструктажи и отмечаете их в журнале;
- o вы повесили инструкции по действиям во время пожара и чрезвычайной ситуации на видных местах;
- o вы повторили с сотрудниками и охранниками ЧОП порядок использования первичных средств пожаротушения;
- o вы заранее распределили ответственность, кто как действует во время возникновения пожара, отработали действия во время учебных занятий по эвакуации;
- o вы не превышаете норму посетителей, которая установлена для вашего учреждения;
- o у вас создана пожарно-техническая комиссия, если у вас одновременно находится больше 50 человек;
- o ваши сотрудники соблюдают запрет на курение в зданиях и помещениях учреждения.

© Материал из Справочной системы «Культура»

vip.1cult.ru

Дата копирования: 07.06.2018